

	Zahtijevana snaga ispravljačkog postrojenja	Mogućnost proširenja postrojenja do minimalno snage	Zahtijevani broj automatskih osigurača na DC distribuciji	Nominalne struje DC automatskih osigurača (klasa C, 10kA)	Mogućnost povećanja broja automatskih osigurača na DC distribuciji do minimalno	Zahtijevani broj postrojenja	Lokacije za koje se nabavlja
1	30kW	40kW	200	100x16A, 30x25A, 30x32A, 20x40A, 20x50A	250	1	TSC Pljevlja (Pljevlja)
2	27kW	33kW	150	80x16A, 20x25A, 20x32A, 20x40A, 10x50A	200	1	TSC Berane (Berane)
3	20kW	27kW	150	80x16A, 20x25A, 20x32A, 20x40A, 10x50A	200	3	TSC Rožaje (Rožaje), TSC Cetinje (Cetinje), TSC Tivat (Tivat)
4	9kW	12kW	50	30x16A, 10x25A, 10x32A	70	1	RSS Čeluga (Bar)
5	6kW	9kW	50	30x16A, 10x25A, 10x32A	70	1	RSS Integral (Nikšić)